

Chơn Thành, ngày 30 tháng 12 năm 2021

BIÊN BẢN
Nghiệm thu đóng điện vận hành

Công trình: Đường dây 12,7kv & 05 TBA 1x25kVA cho KCN Minh Hưng - Sikico

Địa điểm: Xã Đồng Nơ - Huyện Hớn Quản - Tỉnh Bình Phước.

Hôm nay, lúc 13 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 12 năm 2021.

I. THÀNH PHẦN:

1. Đại diện chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Công Nghiệp Minh Hưng - Sikico

- Do Ông: Phan Huỳnh Tấn Hoàng - Chức vụ: P.Tổng giám đốc

2. Đại diện đơn vị thi công: Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Thiên Đình

- Do Ông: Bùi Tùng Sơn - Chức vụ: Giám đốc

3. Đại diện Đơn vị QL VH: Điện lực Chơn Thành

- Do Ông: Nguyễn Duy Hùng - Chức vụ: Phó Giám đốc

- Do Ông: Bùi Thanh Phong - Chức vụ: Trưởng Phòng KHK.T.

4. Đại diện:

- Do Ông: - Chức vụ:

II. NỘI DUNG:

Trên cơ sở xem xét các hồ sơ liên quan và bản nghiệm thu kỹ thuật ngày 29/12/2021, Hội đồng nghiệm thu nhận thấy đơn vị thi công đã hoàn tất khắc phục các kiến nghị theo biên bản nghiệm thu kỹ thuật.

Các tài liệu, hồ sơ kỹ thuật được bàn giao cho Đơn vị quản lý vận hành để phục vụ cho việc đóng điện vận hành công trình bao gồm (đánh dấu “✓” - nếu có):

☐ Thỏa thuận đầu nối.

☐ Hồ sơ hoàn công - quyết toán.

☐ Biên bản nghiệm thu từng phần (nếu có).

☐ Biên bản nghiệm thu kỹ thuật.

☐ Phiếu thử nghiệm/ Biên bản thử nghiệm của tất cả các vật tư, thiết bị sử dụng trong công trình đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn vật tư thiết bị, bao gồm:

- Máy biến áp: Số bản:.....

- Thiết bị đóng cắt+dao cách ly: Recloser ☐, LBS ☐, DS ☐, LS ☐, LTD ☐, LBFCO ☐, FCO ☐, CB ☐; Số bản:.....

- Bảo vệ: chống sét van LA: Số bản:.....

- Phụ kiện: dây dẫn ☐, sứ ☐, trụ ☐: Số bản:.....

- - Số bản:.....

☐ Biên bản kiểm tra hệ thống đo đếm điện năng.



Các số liệu kỹ thuật của trạm biến áp phục vụ cho việc đóng điện vận hành công trình như sau:

- Vị trí nấc bộ đổi cấp điện áp: 12,7/0.23kV
- Vị trí bộ đổi nấc: 02

• **Kết luận của hội đồng nghiệm thu:**

➤ **Các thông số sau khi đóng không tải.**

- Điện áp: (Loại máy đo sử dụng: Kyoritsu).

1. TBA Chiều sáng số 4 (Trụ 152/46/2A) :	U = 233V
2. TBA Chiều sáng số 5 (Trụ 152/46/7B/1) :	U = 234V
3. TBA Chiều sáng số 8 (Trụ 184/11/17) :	U = 235V
4. TBA Chiều sáng số 9 (Trụ 184/20/14) :	U = 232V
5. TBA Chiều sáng số 12 (Trụ 184/64/1) :	U = 230V

- Ghi nhận các thông số từ hệ thống đo đếm: theo biên bản treo tháo điện kế ngày/...../2022.

➤ **Kết luận: Đạt yêu cầu đóng điện vận hành đưa vào sử dụng**

Biên bản lập xong lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày và được các thành viên thống nhất ký tên.

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU KÝ XÁC NHẬN



Phan Huỳnh Tấn Hoàng



Bùi Tùng Sơn



ĐD. ĐƠN VỊ QL VH
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Duy Hùng

Chơn Thành, ngày 24 tháng 05 năm 2022

BIÊN BẢN
Nghiệm thu đóng điện vận hành

Công trình: Đường dây 12,7kv & 11 TBA 1x25kVA cho KCN Minh Hưng - Sikico

Địa điểm: Xã Đồng Nơ - Huyện Hớn Quản - Tỉnh Bình Phước.

Hôm nay, lúc 13 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 05 năm 2022.

I. THÀNH PHẦN:

1. Đại diện chủ đầu tư: Công ty CP Công Nghiệp Minh Hưng - Sikico
- Do Ông: Phan Huỳnh Tấn Hoàng - Chức vụ: P.Tổng giám đốc
2. Đại diện đơn vị thi công: Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Thiên Đình
- Do Ông: Bùi Tùng Sơn - Chức vụ: Giám đốc
3. Đại diện Đơn vị QL VH: Điện lực Chơn Thành
- Do Ông: Nguyễn Duy Hùng - Chức vụ: Phó Giám đốc
- Do Ông: Bùi Thanh Phong - Chức vụ: Trưởng phòng KHK T
4. Đại diện:
- Do Ông: - Chức vụ:



II. NỘI DUNG:

Trên cơ sở xem xét các hồ sơ liên quan và bản nghiệm thu kỹ thuật ngày 27/04/2022, Hội đồng nghiệm thu nhận thấy đơn vị thi công đã hoàn tất khắc phục các kiến nghị theo biên bản nghiệm thu kỹ thuật.

Các tài liệu, hồ sơ sơ kỹ thuật được bàn giao cho Đơn vị quản lý vận hành để phục vụ cho việc đóng điện vận hành công trình bao gồm (đánh dấu “✓” - nếu có):

- ☐ Thỏa thuận đấu nối.
- ☐ Hồ sơ hoàn công - quyết toán.
- ☐ Biên bản nghiệm thu từng phần (nếu có).
- ☐ Biên bản nghiệm thu kỹ thuật.
- ☐ Phiếu thử nghiệm/ Biên bản thử nghiệm của tất cả các vật tư, thiết bị sử dụng trong công trình đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn vật tư thiết bị, bao gồm:
 - Máy biến áp: Số bản:.....
 - Thiết bị đóng cắt+dao cách ly: Recloser ☐, LBS ☐, DS ☐, LS ☐, LTD ☐, LBFCO ☐, FCO ☐, CB ☐; Số bản:.....
 - Bảo vệ: chống sét van LA: Số bản:.....
 - Phụ kiện: dây dẫn ☐, sứ ☐, trụ ☐: Số bản:.....
 - - Số bản:.....
- ☐ Biên bản kiểm tra hệ thống đo đếm điện năng.

Các số liệu kỹ thuật của trạm biến áp phục vụ cho việc đóng điện vận hành công trình như sau:

- Vị trí nấc bộ đổi cấp điện áp: 12,7/0.23kV
- Vị trí bộ đổi nấc: 02
- **Kết luận của hội đồng nghiệm thu:**
 - **Các thông số sau khi đóng không tải.**
 - Điện áp: (Loại máy đo sử dụng: Kyoritsu).
 - 1. TBA Chiều sáng số 1 (Trụ 152/04/01) : + U = 235V
 - 2. TBA Chiều sáng số 2 (Trụ 152/13/01) : + U = 233V
 - 3. TBA Chiều sáng số 3 (Trụ 152/22/18) : + U = 232V
 - 4. TBA Chiều sáng số 6 (Trụ 184/03/01) : + U = 234V
 - 5. TBA Chiều sáng số 7 (Trụ 184/11/05) : + U = 232V
 - 6. TBA Chiều sáng số 10 (Trụ 184/20/08/16/01) : + U = 235V
 - 7. TBA Chiều sáng số 11 (Trụ 184/11/17) : + U = 233V
 - 8. TBA Chiều sáng số 13 (Trụ 152/11/02) : + U = 232V
 - 9. TBA Chiều sáng số 14 (Trụ 152/11/16) : + U = 234V
 - 10. TBA Chiều sáng số 15 (Trụ 152/12/14) : + U = 232V
 - 11. TBA Chiều sáng số 16 (Trụ 152/12/32) : + U = 233V
 - Ghi nhận các thông số từ hệ thống đo đếm: theo biên bản treo tháo điện kể ngày/...../2022.
 - **Kết luận: Đạt yêu cầu đóng điện vận hành đưa vào sử dụng**

Biên bản lập xong lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày và được các thành viên thống nhất ký tên.

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU KÝ XÁC NHẬN

ĐD. CHỦ ĐẦU TƯ



Phan Huỳnh Tấn Hoàng

ĐD. ĐƠN VỊ THI CÔNG



Bùi Tùng Sơn

**ĐD. ĐƠN VỊ QLVH
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Duy Hùng

Số: 122/GĐ- DDCN/HT

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2023

THÔNG BÁO
KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU HOÀN THÀNH
CÔNG TRÌNH/ HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Kính gửi: Công ty Cổ phần Công nghiệp Minh Hưng - Sikico

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng (Nghị định số 06/2021/NĐ-CP); Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (Nghị định số 35/2023/NĐ-CP);

Căn cứ Giấy phép xây dựng số 21/GPXD ngày 03/11/2022 của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi được thẩm định tại văn bản số 198/HĐXD-QLTK ngày 13/7/2022 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng;

Căn cứ Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng số 36/2023/CV.MHS ngày 12/05/2023 của Chủ đầu tư;

Căn cứ Báo cáo khắc phục tồn tại số 44/CV-MHS ngày 05/7/2023 của Chủ đầu tư;

Căn cứ Văn bản trả lời số 1455/PC07 ngày 07/12/2021 của Phòng cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Bình Phước về việc Nhà máy cấp nước ngầm Khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico không thuộc danh mục phải thẩm duyệt về PCCC công trình;

Căn cứ Quyết định số 587/QĐ-BTNMT ngày 13/3/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Đầu tư mở rộng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico" từ 495,8ha lên 655ha;

Căn cứ kết quả kiểm tra tại Biên bản kiểm tra công tác nghiệm thu lập ngày 01/6/2023,

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành của Công ty Cổ phần Công nghiệp Minh Hưng - Sikico đối với công trình như sau:

1. Thông tin về công trình:

a) Tên công trình/hạng mục công trình: "Nhà máy cấp nước ngầm tại Khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico (giai đoạn 1 công suất 2.960 m³/ngày.đêm).

b) Địa điểm xây dựng: Khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

c) Loại và cấp công trình: Hạng mục công trình thuộc công trình Nhà máy nước công suất 30.000 m³/ngày.đêm (công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp I).

d) Mô tả các thông số chính (theo Giấy phép xây dựng 21/GPXD ngày 03/11/2022 của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Phước): Tổng diện tích xây dựng công trình 2.065,75m², chiều cao công trình 5,5m gồm các hạng mục: Nhà bảo vệ; Nhà xe; Nhà điều hành; Nhà cán bộ nhân viên; Nhà đặt máy phát điện; Nhà kho; Nhà hóa chất; Nhà đặt tủ điện; Trạm bơm cấp II; Bể đặt thiết bị - hệ lắng lọc; Bể đặt tháp trung hòa Clo; Cụm bể xử lý (Bể chứa nước sạch, Bể thu hồi nước rửa lọc; Sân phơi bùn).

2. Yêu cầu đối với Chủ đầu tư

a) Chủ đầu tư có trách nhiệm rà soát, đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 3 Điều 23 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 11 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP khi đưa công trình vào khai thác, sử dụng;

b) Rà soát, tập hợp và lưu trữ hồ sơ công trình theo quy định. Chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia xây dựng công trình chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, phù hợp của: hồ sơ thiết kế so với các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn thiết kế; bản vẽ hoàn công so với hồ sơ thiết kế được phê duyệt, hồ sơ hoàn thành công trình so với các quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về kết quả nghiệm thu chất lượng công trình;

c) Trong quá trình khai thác, sử dụng, Chủ đầu tư công trình chịu trách nhiệm về việc quản lý, sử dụng hạng mục công trình, công trình xây dựng theo đúng công năng và tải trọng thiết kế được duyệt;

d) Tổ chức bảo trì công trình theo quy trình bảo trì công trình đã được duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Bộ phận một cửa – BXD;
- Lưu: DDCN, VT.

luc

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Ngô Lâm

Bình Phước, ngày 13 tháng 11 năm 2023.

BIÊN BẢN
Nghiệm thu đóng điện vận hành

Công trình : Xây dựng mới đường dây 22kV cấp điện cho KCN Minh Hưng - Sikico

Địa điểm : Xã Đồng Nơ, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước

Hôm nay, lúc 11 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 11 năm 2023.

I. THÀNH PHẦN:

1. Đại diện chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Công Nghiệp Minh Hưng - Sikico

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| - Ông: | - Chức vụ: |
| - Ông: Nguyễn Quang Vũ | - Chức vụ: Trưởng phòng PTDA. |
| - Ông: <u>Trương Thanh Phong</u> ... | - Chức vụ: <u>Cán bộ quản lý MEP</u> |

2. Đại diện đơn vị thi công: Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Thiên Đình

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| - Ông: Bùi Tùng Sơn | - Chức vụ: Giám đốc |
| - Ông: Khuất Hải Duy | - Chức vụ: Chỉ huy trưởng |

3. Đại diện Đơn vị GSTC : Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Việt

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| - Ông: Hoàng Trường Giang. | - Chức vụ: Giám đốc |
| - Ông: Nguyễn Đăng Quốc | - Chức vụ: CBGS |

4. Đại diện Đơn vị QLVH: Điện lực Chơn Thành.

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| - Ông: Nguyễn Duy Hùng | - Chức vụ: Phó giám đốc |
| - Ông: Bùi Thanh Phong | - Chức vụ: Trưởng phòng KHKT |
| - Ông: Lê Anh Vũ | - Chức vụ: Cán bộ an toàn |

5. Đại diện: Công ty Điện lực Bình Phước

- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| - Ông: Võ Tiến Dũng | - Chức vụ: CBKT- Phòng Kỹ Thuật |
| - Ông: | - Chức vụ: |

II. NỘI DUNG:

Trên cơ sở xem xét các hồ sơ liên quan và bản nghiệm thu kỹ thuật ngày 03 tháng 11 năm 2023, Hội đồng nghiệm thu nhận thấy đơn vị thi công đã hoàn tất khắc phục các kiến nghị theo biên bản nghiệm thu kỹ thuật.

Các tài liệu, hồ sơ kỹ thuật được bàn giao cho Đơn vị quản lý vận hành để phục vụ cho việc đóng điện vận hành công trình bao gồm (đánh dấu "✓" - nếu có):

- ☒ Thỏa thuận đấu nối.
- ☒ Hồ sơ hoàn công - quyết toán.
- ☒ Biên bản nghiệm thu từng phần (nếu có).
- ☒ Biên bản nghiệm thu kỹ thuật.
- ☒ Phiếu thử nghiệm/ Biên bản thử nghiệm của tất cả các vật tư, thiết bị sử dụng trong công trình đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn vật tư thiết bị, bao gồm:
 - Máy biến áp: Sổ bản:.....
 - Thiết bị đóng cắt+đạo cách ly: Recloser ☒, LBS ☒, DS ☒, LS ☐, LTD ☐, LBFCO ☐, FCO ☒, CB ☐; Số bản: 01.....



Be

- Bảo vệ: chống sét van LA: Số bản:.....01.....
- Phụ kiện: dây dẫn ☒, sứ ☒, trụ ☒: Số bản:.....01.....
- - Số bản:.....

☐ Biên bản kiểm tra hệ thống đo đếm điện năng.

Các số liệu kỹ thuật của đường dây 22kV phục vụ cho việc đóng điện vận hành công trình như sau:

• **Kết luận của hội đồng nghiệm thu:**

➤ **Các thông số sau khi đóng không tải.**

Điện áp: (Loại máy đo sử dụng: Recloser trụ 122/3 NR Khu B Sikico tuyến 472 Bình Long).

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| + $U_a = 13,1 \text{ kV}$ | + $U_{ab} = 22,3 \text{ kV}$ |
| + $U_b = 13,1 \text{ kV}$ | + $U_{bc} = 22,3 \text{ kV}$ |
| + $U_c = 13,1 \text{ kV}$ | + $U_{ca} = 22,4 \text{ kV}$ |
- Ghi nhận các thông số từ hệ thống đo đếm: không có

Điện áp: (Loại máy đo sử dụng : Recloser trụ 122/1 NR Khu A Sikico tuyến 474 Bình Long).

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| + $U_a = 13,1 \text{ kV}$ | + $U_{ab} = 22,3 \text{ kV}$ |
| + $U_b = 13,1 \text{ kV}$ | + $U_{bc} = 22,3 \text{ kV}$ |
| + $U_c = 13,1 \text{ kV}$ | + $U_{ca} = 22,4 \text{ kV}$ |
- Ghi nhận các thông số từ hệ thống đo đếm: không có

➤ **Kết luận:**

Công trình đạt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật và hành lang an toàn lưới điện, đóng điện đưa vào vận hành.

Biên bản lập xong lúc 13 giờ 00 cùng ngày và được các thành viên thống nhất ký tên.

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU KÝ XÁC NHẬN

ĐD. CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP MINH HƯNG - SIKICO
TX. BÌNH LONG - T. BÌNH PHƯỚC
Nguyễn Quang Vũ

ĐD. ĐƠN VỊ THI CÔNG
Giám đốc
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ THIÊN ĐỈNH
Q. BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH
Bùi Tùng Sơn

ĐD. ĐƠN VỊ THIẾT KẾ
(Theo yêu cầu của CĐT nếu có)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VIỆT
Q. PHÚNHUẬN - TP. HỒ CHÍ MINH
Hoàng Trường Giang

ĐD. ĐƠN VỊ QLVH
KT. Giám đốc
Phó Giám đốc
ĐIỆN LỰC CHƠN THÀNH
TX. CHƠN THÀNH - T. BÌNH PHƯỚC
Nguyễn Duy Hùng

ĐD. ĐƠN VỊ GIÁM SÁT
Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VIỆT
Q. PHÚNHUẬN - TP. HỒ CHÍ MINH
Hoàng Trường Giang

ĐD. CTY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC

1/ Ông: Võ Tiến Dũng - Cán bộ Phòng Kỹ Thuật:

2/ Ông: Lê Anh Vũ - Cán bộ an toàn:

Số: 01 /GD- DDCN/HT

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2024

**THÔNG BÁO
KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG
TRÌNH/ HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Công nghiệp Minh Hưng - Sikico

Căn cứ Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Khoản 6 Điều 11 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Giấy phép xây dựng số 20/GPXD ngày 28/10/2022 của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước;

Căn cứ hồ sơ thiết kế cơ sở được Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng thẩm định tại Văn bản số 302/HĐXD-QLTK ngày 27/9/2022;

Căn cứ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Chủ đầu tư tổ chức thẩm định và phê duyệt tại Quyết định số 09/MHS-2022 ngày 11/10/2022;

Căn cứ Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng số 107/2023/CV.MHS ngày 23/11/2023 của Chủ đầu tư; Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng ngày 19/4/2023;

Căn cứ Văn bản số 675/PC07 ngày 15/6/2021 của Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Phước về việc trả lời công trình nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Minh Hưng – Sikico (giai đoạn 1) không thuộc danh mục thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Giấy phép môi trường số 295/GPMT-BTNMT ngày 21/08/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ kết quả kiểm tra tại Biên bản kiểm tra công tác nghiệm thu lập ngày 08/12/2023,

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành của Công ty Cổ phần Công nghiệp Minh Hưng - Sikico đối với công trình như sau:

1. Thông tin về công trình:

a) Tên công trình: Nhà máy xử lý nước thải tập trung tại khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico (giai đoạn 1 - công suất 10.000 m³/ngày đêm).

b) Địa điểm xây dựng: Lô HT3, đường N1, khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

c) Loại và cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp II (thuộc dự án máy xử lý nước thải công suất 25.000 m³/ngày đêm – công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp I).

d) Mô tả các thông số chính: Công trình được xây dựng trên khu đất 85.133,9 m², diện tích xây dựng giai đoạn 1 là 24.582,6 m² với tổng số 13 hạng mục công trình cao 1-2 tầng, chiều cao công trình 12,77 m (tính từ cốt nền hoàn thiện) gồm: Trạm bơm số 1; Mương quan trắc 1; Trạm xử lý nước thải chính gồm cụm bể X+Y; Hồ hoàn thiện 1; Hồ hoàn thiện 2; Nhà bảo vệ; Nhà xe; Nhà điều hành; Nhà điều khiển 1; Nhà hóa chất 1; Nhà đặt máy ép bùn 1; Nhà đặt máy thổi khí 1; Trạm quan trắc.

2. Yêu cầu đối với Chủ đầu tư

a) Rà soát, tập hợp và lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình theo quy định;

b) Chịu trách nhiệm rà soát, đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 23 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5 Điều 11 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP khi đưa công trình vào khai thác, sử dụng;

c) Chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia xây dựng công trình chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, phù hợp của: hồ sơ thiết kế so với các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn thiết kế, bản vẽ hoàn công so với hồ sơ thiết kế được phê duyệt, phản ánh đúng thực tế công trình đã thi công, hồ sơ hoàn thành công trình so với các quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về kết quả nghiệm thu chất lượng công trình;

d) Chủ đầu tư, Chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng hạng mục công trình, công trình xây dựng theo đúng công suất, tải trọng và công năng theo thiết kế được duyệt;

đ) Tổ chức thực hiện bảo trì công trình trong quá trình khai thác, sử dụng công trình theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Bộ phận một cửa - BXD;
- Lưu: DDCN, VT.



KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG



Ngô Lâm