

BẢNG KẾT QUẢ QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG KHU CÔNG NGHIỆP MINH HƯNG - SIKICO THÁNG 12/2025

Time	COD (mg/L)	Color (Pt-Co)	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)	NH4+ (mg/L)	pH (-)	TAs (mg/L)	TCd (mg/L)	TCr (mg/L)	TCu (mg/L)	TCyan (mg/L)	Temp (oC)	TSS (mg/L)	TZn (mg/L)
Quy chuẩn cho phép	60,75	50	Không giới hạn	416,7	4,05	6-9	0,0405	0,0405	0,162	1,62	0,054	40	40,5	2,43
01/12/2025	32,53	30,51	98,82	118,96	0,93	7,38	0,00	0,01	0,00	0,11	0,00	26,86	5,43	0,00
02/12/2025	32,27	29,06	138,90	119,95	0,97	7,41	0,01	0,01	0,00	0,08	0,00	27,34	5,13	0,00
03/12/2025	32,40	33,36	139,32	128,34	1,04	7,36	0,01	0,01	0,00	0,06	0,00	27,50	4,83	0,00
04/12/2025	32,11	29,40	140,42	89,12	1,13	7,19	0,01	0,01	0,00	0,08	0,00	27,48	5,66	0,00
05/12/2025	30,50	21,47	136,43	0,00	1,07	6,80	0,01	0,01	0,01	0,10	0,00	27,75	4,45	0,03
06/12/2025	28,99	19,03	82,20	0,00	0,98	6,48	0,00	0,01	0,04	0,00	0,00	28,80	4,28	0,00
07/12/2025	28,99	19,05	38,93	0,00	0,98	6,48	0,00	0,01	0,04	0,00	0,00	28,80	4,28	0,00
08/12/2025	28,99	19,11	95,12	0,00	0,98	6,48	0,00	0,01	0,04	0,00	0,00	28,80	4,28	0,00
09/12/2025	28,99	19,10	118,87	0,00	0,98	6,48	0,00	0,01	0,04	0,00	0,00	28,80	4,28	0,00
10/12/2025	27,35	19,05	309,55	0,00	1,01	6,87	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	26,59	4,31	0,00
11/12/2025	26,40	19,00	405,10	0,00	1,03	7,10	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	25,30	4,33	0,00
12/12/2025	26,40	19,00	405,10	0,00	1,03	7,10	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	25,30	4,33	0,00
13/12/2025	26,40	19,00	405,10	16,85	1,03	7,10	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	25,30	4,33	0,00
14/12/2025	30,63	27,18	112,70	153,10	0,72	7,89	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	26,81	8,51	0,00
15/12/2025	30,19	27,04	72,84	148,80	0,70	7,90	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	26,91	7,66	0,00
16/12/2025	30,61	29,49	132,81	149,47	0,74	7,80	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	27,12	6,59	0,00
17/12/2025	29,87	26,65	107,34	148,55	0,68	7,72	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	27,26	6,55	0,00
18/12/2025	28,93	28,87	143,33	147,33	0,66	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	27,30	6,55	0,00
19/12/2025	28,55	31,40	135,25	133,08	0,66	7,44	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	27,22	5,45	0,00
20/12/2025	26,31	29,26	153,24	141,52	0,62	7,37	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	27,57	4,87	0,00
21/12/2025	26,77	28,44	63,28	0,00	0,67	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70	5,44	0,00
22/12/2025	26,02	27,51	90,40	96,15	0,60	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	27,89	5,30	0,00
23/12/2025	28,15	28,21	141,07	157,86	0,55	7,33	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01	27,93	5,85	0,00
24/12/2025	26,17	24,86	139,64	158,79	0,50	8,35	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	28,10	4,67	0,00
25/12/2025	25,64	24,21	133,25	162,68	0,49	8,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	27,70	4,37	0,00
26/12/2025	25,23	25,83	150,43	150,86	0,51	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,86	5,29	0,00
27/12/2025	26,01	24,84	139,19	118,65	0,52	8,13	0,01	0,00	0,00	0,03	0,01	27,71	5,31	0,00
28/12/2025	26,80	23,59	84,28	154,98	0,50	7,99	0,01	0,00	0,00	0,40	0,00	27,87	5,41	0,00
29/12/2025	27,51	24,16	101,24	156,21	0,47	8,33	0,01	0,00	0,01	0,08	0,00	27,76	5,21	0,00
30/12/2025	28,55	25,55	138,18	156,27	0,46	8,18	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	27,55	5,24	0,00
31/12/2025	29,14	25,75	131,42	156,05	0,45	8,31	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27	5,15	0,00