

BẢNG KẾT QUẢ QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG KHU CÔNG NGHIỆP MINH HƯNG - SIKICO THÁNG 03/2025

Time	COD (mg/L)	Color (Pt-Co)	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)	NH4+ (mg/L)	pH (-)	TAs (mg/L)	TCd (mg/L)	TCr (mg/L)	TCu (mg/L)	TCyan (mg/L)	Temp (oC)	TSS (mg/L)	TZn (mg/L)
Quy chuẩn cho phép	60,75	50	Không giới hạn	416,7	4,05	6-9	0,0405	0,0405	0,162	1,62	0,054	40	40,5	2,43
01/03/2025	36,26	29,18	125,99	134,22	0,32	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,78	2,95	0,05
02/03/2025	36,99	25,48	53,97	58,00	0,30	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,66	3,63	0,04
03/03/2025	36,75	21,30	60,44	0,51	0,30	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,48	2,09	0,04
04/03/2025	38,64	21,73	104,44	134,05	0,29	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,16	3,84	0,04
05/03/2025	36,63	22,43	119,05	124,50	0,30	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,39	3,73	0,05
06/03/2025	35,00	22,97	115,54	96,86	0,31	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,23	3,38	0,05
07/03/2025	36,41	21,33	124,06	133,46	0,27	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,55	3,48	0,05
08/03/2025	34,63	24,82	124,30	127,26	0,22	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,72	3,27	0,04
09/03/2025	33,94	25,59	96,63	73,59	0,20	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,45	3,13	0,04
10/03/2025	34,04	25,78	100,89	111,99	0,18	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,27	3,44	0,04
11/03/2025	34,07	24,91	121,40	133,35	0,16	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,65	3,48	0,04
12/03/2025	34,24	22,63	126,61	128,01	0,16	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	3,26	0,05
13/03/2025	35,21	21,72	121,76	109,29	0,19	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,08	3,41	0,05
14/03/2025	35,67	19,25	119,90	109,48	0,22	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	3,36	0,05
15/03/2025	35,61	18,97	144,22	127,01	0,21	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,42	3,46	0,04
16/03/2025	36,74	20,73	63,99	90,61	0,17	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,57	3,33	0,04
17/03/2025	37,17	21,31	80,49	46,46	0,16	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,41	2,90	0,05
18/03/2025	38,40	22,34	129,10	127,39	0,18	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,24	3,70	0,04
19/03/2025	37,41	23,03	122,07	109,39	0,19	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,42	3,24	0,04
20/03/2025	37,37	23,85	125,80	131,41	0,17	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,92	3,50	0,05
21/03/2025	36,81	23,48	114,69	130,26	0,16	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,89	3,54	0,05
22/03/2025	36,28	20,40	128,98	123,17	0,16	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	3,53	0,05
23/03/2025	37,26	20,87	96,87	90,24	0,15	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,44	3,36	0,05
24/03/2025	40,01	23,50	105,68	71,26	0,15	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,59	3,14	0,04
25/03/2025	41,00	28,11	121,33	128,31	0,14	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,57	4,16	0,05
26/03/2025	44,71	29,27	116,21	133,60	0,14	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,56	3,71	0,04
27/03/2025	38,92	28,27	112,13	109,03	0,15	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,41	5,06	0,05
28/03/2025	33,08	27,84	106,95	99,92	0,23	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,39	3,56	0,04
29/03/2025	33,30	26,79	109,55	111,00	0,33	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,64	3,40	0,05
31/03/2025	34,70	27,90	138,37	170,90	0,35	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,86	4,20	0,04