

BẢNG KẾT QUẢ QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG KHU CÔNG NGHIỆP MINH HƯNG - SIKICO THÁNG 02/2026

Time	COD (mg/L)	Color (Pt-Co)	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)	NH4+ (mg/L)	pH (-)	TAs (mg/L)	TCd (mg/L)	TCr (mg/L)	TCu (mg/L)	TCyan (mg/L)	Temp (oC)	TSS (mg/L)	TZn (mg/L)
Quy chuẩn cho phép	60,75	50	Không giới hạn	416,7	4,05	6-9	0,0405	0,0405	0,162	1,62	0,054	40	40,5	2,43
01/02/2026	36,88	25,85	86,84	92,52	0,27	7,84	0,01	0,00	0,04	0,00	0,01	27,33	4,62	0,38
02/02/2026	36,61	27,37	110,48	155,68	0,24	7,72	0,00	0,00	0,04	0,00	0,01	27,37	5,85	0,30
03/02/2026	35,67	25,32	145,21	130,24	0,25	7,76	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	27,03	6,42	0,48
04/02/2026	35,91	21,24	169,79	156,73	0,26	8,15	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01	26,77	4,98	0,38
05/02/2026	35,10	19,30	151,29	156,82	0,46	7,85	0,04	0,00	0,15	1,10	0,01	26,84	9,10	2,23
06/02/2026	33,07	22,48	161,16	156,52	0,28	7,52	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	27,16	4,65	0,61
07/02/2026	32,72	23,45	158,49	139,69	0,31	7,53	0,02	0,00	0,01	0,00	0,01	27,44	4,28	0,39
08/02/2026	32,69	24,55	124,20	113,13	0,30	7,16	0,02	0,00	0,00	0,00	0,01	27,59	4,34	0,49
09/02/2026	32,78	26,27	145,58	154,55	0,26	7,53	0,03	0,00	0,01	0,00	0,01	27,60	4,61	0,52
10/02/2026	36,69	26,10	164,83	153,28	0,22	7,54	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	27,54	4,72	0,41
11/02/2026	39,85	27,09	157,53	157,70	0,18	7,40	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	27,60	5,21	0,49
12/02/2026	39,48	26,71	159,23	156,24	0,17	7,71	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	28,02	4,59	0,58
13/02/2026	36,72	26,05	81,90	97,61	0,15	7,48	0,03	0,00	0,01	0,00	0,01	28,42	4,58	0,51
14/02/2026	36,21	20,09	21,52	0,00	0,14	7,21	0,01	0,00	0,00	0,03	0,01	28,90	4,20	0,71
15/02/2026	36,21	20,07	19,55	0,00	0,14	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	28,90	4,20	0,90
16/02/2026	36,21	20,04	13,07	0,00	0,14	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	28,90	4,20	0,90
17/02/2026	36,21	20,05	14,53	0,00	0,14	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	28,90	4,20	0,90
18/02/2026	36,21	20,04	16,35	0,00	0,14	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	28,90	4,20	0,90
19/02/2026	36,21	20,05	13,08	0,00	0,14	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	28,90	4,20	0,90
20/02/2026	36,21	20,06	11,17	0,00	0,14	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	28,90	4,20	0,90
21/02/2026	36,21	20,07	17,46	0,00	0,14	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	28,90	4,20	0,90
22/02/2026	36,21	20,06	16,53	0,00	0,14	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	28,90	4,20	0,90
23/02/2026	36,21	20,06	18,18	0,00	0,14	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	28,90	4,20	0,90
24/02/2026	36,21	20,08	23,15	0,00	0,14	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	28,90	4,20	0,90
25/02/2026	36,21	20,07	59,14	0,00	0,14	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	28,90	4,20	0,91
26/02/2026	36,21	20,10	108,40	0,00	0,14	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	28,90	4,20	0,90
27/02/2026	36,21	20,10	147,19	0,00	0,14	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	28,90	4,20	0,90
28/02/2026	36,21	20,10	150,74	0,00	0,14	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	28,90	4,20	0,90